

Office Of Commissioner/Fire Officer, RATLAM NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , RATLAM
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number	:	6100011312/FNOC/COL/2023/6318			
आवेदन की तिथि / Application Date	:	Jun 28, 2023	जावक की तिथि / Dispatch Date	:	04-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	JESSY POOKODEN			
आवेदक का पता / Applicant Address	:	C/O: ANTHONY POOKODEN 10, MITRA NIWAS COLONY RATLAM 457001			
आवेदन प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC	:	Fire Plan Approval			
व्यवसाय का प्रकार / Type of Occupancy	:	Educational Building/ शैक्षणिक भवन			
भवन का ऊंचाई / Building Height	:	12 (मीटर में / Meter)			
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area:	:	25049 (Sq.Mtr)			
संपत्ति का पता / Property Address	:	ST. JOSEPH'S CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL RATLAM MITRA NIWAS ROAD,RATLAM 457001 RATLAM NAGAR NIGAM			
अनुमोदित / Approved by	:	पाधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :			


विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011312 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks-

आवेदन पत्र पर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट्स से तैयार किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के सहित प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवश्यक होगा :-

लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-



Office Of Commissioner/Fire Officer, RATLAM NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , RATLAM
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
, Fire Cell
फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011312/FNOC/COL/2023/6318
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : JESSY POOKODEN

1. Fire Riser.
2. Town Comer.
3. Hose Reel.
4. Automatic Sprinkler System.
5. Yard Hydrant.
6. G. Tank with Draw off Connection.
7. Terrace Tanks.
8. Fire Pump.
9. Terrace Pump.
10. First Aid Fire Fighting Appliances.
11. Pressurization System.
12. Auto Detection System.
13. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
14. P.A. System with talk back facility.
15. Emergency Light.

Office Of Commissioner/Fire Officer, RATLAM NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , RATLAM
Madhya Pradesh



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011312/FNOC/COL/2023/6318
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : JESSY POOKODEN

Means of Escape.

Compartmentation.

MCB/ELCB.


22. Fireman Switch in Lift.

Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

Refuge Area.

अनुसूचित लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को आवश्यक फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग को सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तम और दायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी



Office Of Commissioner/Fire Officer, RATLAM NAGAR NIGAM
UJJAIN Division , RATLAM
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

कमाक / Dispatch Number : 6100011312/FNOC/COL/2023/6318
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 28, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : JESSY POOKODEN

गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की
अधिकारिता "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

VIKAS
SOLANKI Digitally signed by
VIKAS SOLANKI
Date: 2023.07.04
02:59:18 -07'00'

Commissioner/Fire Officer, RATLAM NAGAR NIGAM

UJJAIN Division , RATLAM
Madhya Pradesh